

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно ISO/IEC 17050-1)

Изготвил: Екотерм Проект ЕАД  
Адрес: 6300 Хасково, ул. Иван Асен No.35  
Продукт: Газов кондензационен котел  
MGK-2-390, 470, 550, 630, 800, 1000

**Гореописаният продукт отговаря на изискванията на следните документи:**

§ 6, 1.BImSchV, 26.01.2010  
БДС EN 437, 09/2009  
БДС EN 15417  
БДС EN 15420 (MGK-2-390 - 630)  
БДС EN 13836 (MGK-2-390 - 630)  
БДС EN 15502-1 (MGK-2-800 - 1000)  
БДС EN 15502-2 (MGK-2-800 - 1000)  
БДС EN 60335-1: 2014 (EN 60335-1: 2012 / AC: 2014)  
БДС EN 60335-2-102: 2010 (EN 60335-2-102: 2006+ A1:2010)  
БДС EN 61000-3-2: 2015 (EN 61000-3-2: 2014)  
БДС EN 61000-3-3: 2014 (EN 61000-3-3: 2013)  
БДС EN 62233: 2008 (EN 62233: 2008)  
БДС EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011)

**Продуктът отговаря на изискванията на следните директиви:**

2009/142/ЕО (Директива за газови уреди)  
2014/30/ЕС (ЕМС директива)  
2014/35/ЕС (Директива за ниско напрежение)  
2009/125/ЕГ (ErP директива)  
2011/65/EU (RoHS директива)  
Регламент (ЕС) 813/2013

**Продуктът се обозначава както следва:**



Изп. Директор:

Марин Маринов

гр. Хасково

Дата: 12.12.2017 г.